



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициативата на „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“ ООД, с ЕИК 200356735 за издаване на разрешително за водiovземање от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК-2 „Златен дъб 2023 – Ивански“, изграден в ПИ № 32158.236.3 по КККР на с. Ивански, местност „Горен Вълдер“, общ. Шумен.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„водоснабдяване за животновъдство“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състоянието на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	ПВТ „Порови води в кватернера на р. Врана“ с код BG2G000000Q004 е оценено в добро количествено и химично състояние, с поставени цели до 2027 г. за запазване на добро количествено и химично състояние. Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г. за ПВТ е оценено в добро химичното състояние, предвид което се наблюдава подобряване на състоянието на тялото. В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: • Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“; • Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“; • Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това

съоръжения“ с предвидено действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“;

- Мярка: „Ограничаване на водоземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водоземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“;

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водоземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижаване на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“; „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“.

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система.“; „Забрана за издаване на разрешителни на разрешителни за водоземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“.

- Мярка: „Изменение или отнемане на разрешителни за водоземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“ с предвидени действия: „Изменение на параметрите на разрешеното водоземане по



ИТА
INTERNATIONAL
TECHNICAL ALLIANCE

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



разрешителни за водоземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации“; „Ограничаване на водоземането в района на интрузия на морски води“; „Изменение на параметрите на разрешеното водоземане по разрешителни за водоземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации на вещества или йони спрямо стандарта за качество“; „Отнемане на издадените разрешителни за водоземане за ПВТ или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво“; „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“;

- **Мярка:** „Отнемане на разрешителни за водоземане от подземни води“ с предвидено действие: „Отнемане на част от разрешеното водоземане по разрешителни за водоземане от подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването“;

- **Мярка:** „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидено действие: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количественото състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на издаване на разрешителни“;

- **Мярка:** „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

- **Мярка:** „Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

- **Мярка:** „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“ с предвидено действие „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“.

Дейностите, следва да бъдат съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба 3 и буферните зони с радиус 1000 m около водоземните съоръжения/ системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ (http://www.moew.government.bg/wpfb_dl=17375).

- **Мярка:** „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения,



ITA
INTERNATIONAL
TECHNICAL ALLIANCE

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



произтичащи от ПУРБ в ЧР 2022-2027 г., да се одобряват само след произнасяне с акт на компетентния орган по околна среда по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 на ЗБР и при съобразяване с условията и мерките в съответния акт“;

- Мярка: „Осигуряване на контрол и превенция срещу замърсяване с химически, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбирани вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване на качеството на добитата вода и/или констатации на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване“;

- Мярка: „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите“ с предвидено действие: „Определяне на изискванията към количеството и качеството на водите при разработване на плановете за управление на защитени зони и територии, зависими от повърхностните или от подземните води“;

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидено действие: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижаване на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни.“

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение №1 към националния каталог от мерки за ПУРБ.

2. Да се опазват подземните води от замърсяване съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.

4. Забранява се извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.

5. Разрешителното да се преразгледа относно съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ, когато за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б - 156ж, изискващи изпълнение на



ITA
INTERNATIONAL
TECHNICAL ALLIANCE

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



	<p>определени условия.</p> <p>6. Разрешителното да се измени, когато упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б - 156ж от ЗВ, а когато с изменението не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията - неговото прекратяване.</p> <p>7. Ограничаване или прекратяване на водовземаването с цел предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води; предотвратяване понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло, при което се създава опасност от привличане на солени или замърсени води, съгласно чл. 43 от Наредба 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.</p> <p>8. При промяна на обстоятелства или параметри да се предприемат действия за актуализация на КР, в съответствие с глава седма, раздел II от ЗООС.</p> <p>9. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027г., Становище по ЕО на ПУРБ №5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023г.</p> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:</p> <p>ПИ не попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения към ПУРН 2022-2027 г.</p> <p>Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН.</p> <p>Мерки в ПУРН, касаещи инвестиционното предложение.</p> <p>За ИП няма заложили конкретни мерки, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в Раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение № Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН, публикувана на интернет страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>EKATTE</p>	<p>Шахтов кладенец ШК-2 „Златен дъб 2023 – Ивански“, с дълбочина 8,5 m, изграден в ПИ № 32158.236.3 по КККР на с. Ивански, местност „Горен Вълдер“, общ. Шумен.</p> <p>ШК-2 „Златен дъб 2023 – Ивански“ е вписан в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г от ЗВ с № 252 004 03088/05.05.2025 г. като „не оборудван“.</p> <p>32158</p>

4. Място на използване на водите, населено място	За поене и отглеждане на животни (свине майки и прасенца) на площадката на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине, разположена в ПИ № 10882.103.201 и ПИ № 10882.103.202 по КККР на с. Ветрище, общ. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите понижение на водното ниво Годишен обем на черпене: Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденонощен дебит: 1,61 l/s Максимален дебит – $Q_{\text{макс}} = 3,33 \text{ l/s}$. Максимално експлоатационно понижение: $S_{\text{макс. експ. пониж.}} = 2,0 \text{ m}$ при $Q_{\text{макс}} = 3,33 \text{ l/s}$, СВН = 2,50 m ДВН = 4,50 m 50 735 m ³ /годишно 40 150 m ³ /годишно
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

X

Директор на
Басейнова дирекция „Черноморски район“